

锂电池/钠离子电池 UN38.3 试验概要 Test Summary

项目编号: PEKSZ202601167922

单位信息 Company Information					
委托单位 Consignor		ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH Untergasse 5 63688 Gedern, Germany			
生产单位 Manufacturer		深圳市凯曼达科技有限公司 / Shenzhen Kamada Electronic Co., LTD 深圳市龙岗区坪地街道麻沙旭达高新产业园 4 栋 5 楼 Building 4, Mashaxuda High- tech Industry Pack, Pingdi street, Longgang District 518117, Shenzhen. P.R. China 电话/Tel: +86-18617118946 邮箱/Mail: kerry@kmdpower.com			
测试单位 Test Lab		众检检验认证（深圳）有限公司/CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. 广东省深圳市宝安区沙井街道大王山社区和二鸿奔工业区 7 栋一层二层三层 1-3/F., Building 7, He'er Hongben Industrial Zone, Dawangshan Community, Shajing Subdistrict, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China 电话/Tel: 400-1668-320 邮箱/Mail: info@cmczj-lab.com 网址/Website: www.cmczj-lab.com			
电池信息 Battery Information					
名称 Name	磷酸铁锂电池 LiFePO ₄ Supply Battery	电池/电芯类别 Battery/Cell Classification		锂离子电池 Li-ion Battery	
型号 Type	A-LFP-24-50	商标 Trademark		/	
额定电压 Normal Voltage	25.6V	额定容量 Rated Capacity		50Ah	
额定能量 Watt-hour rating	1280Wh	外观/Appearance		黑色近长方体 Approximate Black Cuboid	
质量/Mass	9.6kg	锂含量/Li Content		不适用 N/A	
测试信息 Test Information					
测试报告编号 Test Report Number	CMC251203091		测试报告签发日期 Date of Test Report		2025.12.30
测试标准 Edition of UN Manual of Tests and Criteria Used	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3				
T.1: 高度模拟 Altitude Simulation	通过 Pass	T.2: 温度试验 Thermal Test	通过 Pass	T.3: 振动 Vibration	通过 Pass
T.4: 冲击 Shock	通过 Pass	T.5: 外部短路 External Short Circuit	通过 Pass	T.6: 撞击/挤压 Impact/Crush	通过 Pass
T.7: 过度充电 Overcharge	通过 Pass	T.8: 强制放电 Forced Discharge	通过 Pass		
UN38.3.3.1(f)或/or UN38.3.3.2(d)	不适用 N/A		UN38.3.3.1(g)或/or UN38.3.3.2(e)		不适用 N/A
签名 Signatory 职务 Title	曾平平 检验员		签发日期 Issued Date	2026-01-17 DGM-CHINA	